



180002282856



(2018)国认监认字(342)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: WT2020C03C00743

委托单位:

浙江正寅消防科技有限公司

样品名称:

单 C 型槽钢

检测类别:

委托检测

国家建筑材料质量监督检验中心
中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2020C03C00743



国家建筑材料质量监督检验中心

检 测 报 告

报告编号: **WT2020C03C00743**

第 1 页 共 2 页

样品名称	单 C 型槽钢	检测类别	委托检测
委托单位	浙江正寅消防科技有限公司	商 标	
生产单位	浙江正寅消防科技有限公司	样品状态	样品完好
收样日期	2020 年 06 月 23 日	样品数量	1 套
生产日期 /批号	2020 年 06 月 08 日	型号规格	— —
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2020 年 06 月 29 日
检验项目	1、 部件荷载性能（抗弯极限荷载）		
检测结论	*检测结果见第 2 页。* 签发日期: 2020 年 07 月 02 日 		
附注: (此处空白)			

批 准:



审 核:



编 制:



检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 010-51167681

邮编: 100024

国家建筑材料质量监督检验中心

检测报告

报告编号: WT2020C03C00743

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求	检测结果	单项结论	检测依据
1	部件荷载性能 (抗弯极限荷载)	/	10.3 kN 槽钢底座变形	/	CJ/T 476-2015 7.2
备注: 1、检测地点: 管庄。 2、使用 M12 槽钢锁扣, 试样组成: 单拼槽钢, 单拼槽钢底座, 槽钢锁扣。 3、(委托方提供) 试样用槽钢宽 41mm, 高 41mm, 壁厚 2.0mm, 安装扭矩: 80N·m。 4、加载说明: 试样全长 350mm, 调整底座的位置, 使对准试样底端 175mm 处施加 竖直向下的压力。					

本报告结束

检测单位地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号

电话: 51167681

邮编: 100024

注意事项

- 1、本报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
 - 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
 - 3、本报告涂改、部分复印无效。
 - 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期恕不受理。
 - 5、委托检测样品和委托信息由委托人提供，本机构不对其真实性负责，委托检测结果仅对收样负责。
 - 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。
-

本机构联系方式：

地址：北京市朝阳区管庄东里1号 邮编：100024

网址：www.ctc.ac.cn

业务接待电话：010-51167681

业务接待邮箱：ywjd@ctc.ac.cn

真伪查询及投诉电话：010-51167679

真伪查询及投诉邮箱：cxts@ctc.ac.cn

B 0002963

国检集团简介

中国建材检验认证集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

国检集团始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

中国建材检验认证集团

